

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«09» июля 2025 г., 66250061000218553909
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактического работы муниципального образования город
Ирбит, Ирбитского муниципального образования, Байкаловского муниципального района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Ирбит, ул Революции, Дом 17, тел. 83435563751, e-mail: ond-irbit@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 09 » июля 2025 г. № 2507/012-66/20/ПРП

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ", адрес юридического лица: 623847,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРБИТСКИЙ, П ЗАЙКОВО, УЛ КОМУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 197, - ИНН 6642000238

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 1) На объекте защиты, отсутствует аварийное освещение. (ч. 3, ч.4, ст. 4; ч.1, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНИП II-A.9-71 «Искусственное освещение»; п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).
2. Двери эвакуационных выходов из здания наружу и двери эвакуационных выходов поэтажных коридоров, лестничных клеток, зальных помещений закрыты на замки не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1
Обязательное требование
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 26 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по соблюдению обязательных требований. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего предостережения Вы можете проинформировать ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области на адрес электронной почты: ond-irbit@66.mchs.gov.ru

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору) Попов Андрей Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

253F55FC1B16EF53DB07DEE5A1814E3F
Владелец: Попов Андрей Сергеевич
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Катаев Алексей Андреевич - Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору) телефон: +73435563751, E-mail: kataev-aa@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале