

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» июль 2025 г., 66250061000218518232

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактического работы муниципального образования город Ирбит,
Ирбитского муниципального образования, Байкаловского муниципального района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» июль 2025 г., 11 час. 30 мин. № 2507/012-66/62-ВИ/П

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 17

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 04 » июль 2025 г., № 2507/012-66/62-ВИ/П, учетный номер проверки 66250061000218518232.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Катаев Алексей Андреевич – старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору)
2. Попов Андрей Сергеевич – начальник ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Ирбитский, п Зайково, ул Студенческая, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРБИТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 6642000238, адрес регистрации юридического лица: 623847, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРБИТСКИЙ, П ЗАЙКОВО, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 197, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» июль 2025 года, 10 час. 30 мин.

по «08» июль 2025 года, 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)


8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты, отсутствует аварийное освещение. (ч. 3, ч.4, ст. 4; ч.1, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение»; п. 23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.). Место выявления нарушения: здание учебного корпуса ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" Ирбитский район, п. Зайково, ул. Студенческая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 произвести монтаж аварийного освещения в соответствии с требованиями нормативных документов
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 техническая документация на системы противопожарной защиты указанных систем, результаты пусконаладочных испытаний, акты ввода в эксплуатацию АО, (дата монтажа, рабочий проект АО)
2. Двери эвакуационных выходов из здания наружу и двери эвакуационных выходов поэтажных коридоров, лестничных клеток, зальных помещений закрыты на замки не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.). Место выявления нарушения: Здание учебного корпуса ГАПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" п. Зайково, ул. Студенческая, 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 1) технический паспорт здания учебного корпуса (в котором указаны все двери эвакуационных выходов поэтажно) и согласно которому по каждому выходу фотофиксация, видеофиксация эвакуационных выходов с демонстрацией свободного открывания изнутри без ключа. 2) Информационное письмо в ОНД и ПР о принятых мерах по эвакуационным выходам за подписью руководителя (директора).

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО,
 Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
 области (главный государственный инспектор города Ирбита,
 Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному
 надзору) Попов Андрей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Попов Андрей Сергеевич - Начальник ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору), телефон: 83435563751, e-mail: popov-as@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

